

WPLYNEŁO dn. 2016-08-22	Nr 2016-8916 9233
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT. HK.39.2016.AC

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....

Słupsk 2016-08-19
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Adam Caliński asystent Higieny Komunalnej 11/16

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1; 76-200 Słupsk

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

TEL. 59 84-18-300; FAX 59 84-18-302 e mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1; 76-200 Słupsk

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę SŁUPSK (ujęcie wody ul. Westerplatte)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio... NIP 839-000-55-92 / Regon 770528472 / PKD 36

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Andrzej Wójtowicz - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

p. ANNA ZIMNICH - główny inżynier, członek zarządu

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. KRYSZTOF MORAWCZAK - inżynier obiektu podległej wody

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. MARCIN RUSCZYŃSKI - operator urządzeń podległej wody

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli... 2016-08-19 08:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

2016-08-01

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli... 2016-08-19 12:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

6. Zakres przedmiotowy kontroli
Kontrola stanu sanitarno-technicznego, sanitarno-porządkowego oraz dokumentacji należącej
do urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę SŁUPSK (ujęcie wody ul. Westerplatte)
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 – nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Sprawozdania z badań laboratoryjnych wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone
w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego jak i wewnętrznego monitoringu jakości wody
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 1. dokumentacja zdrowotna pracowników
 2. harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia
 3. pozwolenie wodnoprawne
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr..... **FK_HK_02 do protokołu kontroli sanitarnej**
nr HK.39.2016.AC z dnia 2016-08-18 Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociagowego- urządzenie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę SŁUPSK (ujęcie wody ul. Westerplatte) – NIE JEST ON INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ PROTOKOŁU

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

NIE JEST PROWADZONE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Zalecono zarządcy/właścicielowi wodociągu bezzwłocznie informować PPIS w Słupsku o wszelkich awariach, planowanych modernizacjach oraz o wcześniejszym wystąpieniu do PPIS w Słupsku o udzielenie opinii bądź oceny higienicznej produktów użytych w pracach modernizacyjnych. Zalecenia dotyczą wszystkich urządzeń wodociagowych eksploatowanych przez zarządcę/właściciela.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Woda podziemna pobierana jest na potrzeby miasta Słupska (cele socjalno-bytowe, przemysłowe, sezonowe) z trzech ujęć wody tj. ujęcie Kasprzaka przy ul. Legionów Polskich, ujęcie Westerplatte i ujęcie Głębino. Woda z ujęcia wody przy ul. Westerplatte wydobywana jest z dziesięciotworowego ujęcia wody, po czym trafia do SUW i łącząc się z wodą pochodzącą z ujęcia wody w GŁĘBINIE podlega procesowi uzdatniania (filtracja i napowietrzanie).

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Tak uzdatniona woda trafia w jednej części do 2 zbiorników retencyjnych położonych na terenie ujęcia (każdy po 500 m³) a pozostała część trafia do odbiorców w mieście SŁUPSK. Studnie należące do ujęcia wody przy ul. Westerplatte w Słupsku w większości (7 studni) leży nieopodal SUW. Pozostałe 3 studnie zlokalizowane są przy ul. Księdza Brzóska, ul. Racławickiej oraz prostopadle do ul. Gdyńskiej. Wszystkie studnie posiadają szczelne obudowy, głowice oraz kurki do poboru próbek wody. Dodatkowo posiadają zabezpieczenia w przypadku nieplanowanego podniesienia klapy co powoduje uruchomienie alarmu świetlnego i dźwiękowego w dyspozytorni SUW przy ul. Westerplatte. Z uwagi na fakt, iż wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Słupsk jest największym wodociągiem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz posiada zatwierdzone Laboratorium badania wody i ścieków w 2016 r. zaplanowano 124 badania jakości wody (88 próbek = 6 MP + 82 MK) - pobranych przez Wodociąg, 28 próbek = 4 MP + 24 MK) - pobranych w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody. Wyniki badań jakości wody oraz wydana przez PPIS w SŁUPSKU ocena jakości wody z dnia 22.12.2015 stwierdzają przydatność wody do spożycia.

Wszystkie studnie posiadają szczelne obudowy, głowice oraz kurki do poboru próbek wody. Dodatkowo posiadają zabezpieczenia w przypadku nieplanowanego podniesienia klapy co powoduje uruchomienie alarmu świetlnego i dźwiękowego w dyspozytorni SUW przy ul. Westerplatte. Z uwagi na fakt, iż wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Słupsk jest największym wodociągiem nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku oraz posiada zatwierdzone Laboratorium badania wody i ścieków w 2016 r. zaplanowano 124 badania jakości wody (88 próbek = 6 MP + 82 MK) - pobranych przez Wodociąg, 28 próbek = 4 MP + 24 MK) - pobranych w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody. Wyniki badań jakości wody oraz wydana przez PPIS w SŁUPSKU ocena jakości wody z dnia 22.12.2015 stwierdzają przydatność wody do spożycia.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

b)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

dokonano

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego K

„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.
stan faktyczny K
Działu Produkcji Wody

Krzysztof Mosakowski

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

nie naniesiono

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

.....
(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

.....
zapoznano się

„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody
.....
Krzysztof Mosakowski

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody
.....
Krzysztof Mosakowski

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
Szekcji Higieny Komunalnej
.....
mgr Artur Poljański

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 2016 -08- 1.9.....

„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody
.....
Krzysztof Mosakowski

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** FK_HK_02 nr HK.39.2016.AC
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić