

Słupsk, dnia 28.02.2014r.

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę skorodowanego koryta przelewowego zagęszczacza grawitacyjnego ZG nr 1 – sprawa nr 05/PI/2014.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. przedstawia Państwu odpowiedzi na pytania złożone do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 1:

Czy koryta mają być wykonane w kształcie koła czy wielokąta?

Odp.: Koryto należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym zawartym w OPZ, wg którego koryto ma kształt koła.

Pytanie nr 2:

Czy wymianie podlegają wyłącznie koryta czy również podpory, a jeśli również podpory to czy są one mocowane za pomocą kotew do betonowej ściany czy spawane do marek?

Odp.: Wymianie podlega wyłącznie koryto, istniejące podpory należy pozostawić i do nich zamocować nowe koryto.

Pytanie nr 3:

Czy zdemontowane elementy koryta należy utylizować czy pozostawić we wskazanym przez Inwestora miejscu?

Odp.: Zdemontowane koryto należy przekazać protokolarnie Kierownikowi oczyszczalni ścieków. Koryto należy zdemontować w taki sposób, aby wykonać jak najmniejszą ilość cięć.