

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia****ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Renowacja odcinków kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w m. Słupsk przy pomocy technologii rękawa” – sprawa nr 05/PI/2015.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu zawiadamia, iż złożono następujące pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), które wraz z odpowiedziami zamieszczono poniżej:

Pytanie nr 1:

W związku z zapisami pkt 4.2.7 SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, że na wszystkich przyłączach włączonych na trójnik do kanału przewidzianego do renowacji należy wykonać uszczelnienie włączenia kształtką kapeluszową.

Odp.: Na podstawie inspekcji TV wykonanej przez Zamawiającego przyłącza włączone na trójnik występują na odcinku w ul. Tuwima. Zamawiający stwierdza, że są to przyłącza nieczynne, w związku z tym nie wymagające otworzenia.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie ilości przykanalików przewidzianych do renowacji za pomocą kształtki kapeluszowej oraz o podanie rodzaju kształtki kapeluszowej jaki należy zastosować.

Odp.: W powiązaniu z odpowiedzią na pytanie nr 1, Zamawiający nie przewiduje przykanalików przewidzianych do renowacji za pomocą kształtki kapeluszowej.

Pytanie nr 3:

Czy w zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego postępowania wchodzi renowacja studni kanalizacyjnych, jeśli tak, prosimy o określenie wymagań Zamawiającego dotyczących parametrów stosowanego materiału?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje renowacji studni kanalizacyjnych w ramach niniejszego postępowania.

Pytanie nr 4:

Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż w przypadku stwierdzenia stanu kanału uniemożliwiającego wykonanie prac w sposób bezwykopowy, na odcinkach dla których Zamawiający nie posiada inspekcji telewizyjnej, ewentualne wykopy zostaną wykonane przez Zamawiającego samodzielnie?

Odp.: Zgodnie z pkt. 4.2.11 IDW oraz pkt. 1.1. WZ-00, w przypadku stwierdzenia stanu kanału uniemożliwiającego wykonanie prac w sposób bezwykopowy wszelkie prace w wykopie otwartym wykona Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, w sposób uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający zamieścił w materiałach przetargowych inspekcje TV wszystkich odcinków podlegających renowacji.

Pytanie nr 5:

W nawiązaniu do zapisów pkt. 21.1 SIWZ oraz §13 Części II SIWZ – Wzór umowy, w związku z ryczałtowym rozliczeniem prac w ramach niniejszego kontraktu, uprzejmie prosimy

o odstąpieniu od wymogu Zamawiającego dot. załączania przez Wykonawcę do oferty szczegółowych kosztorysów ofertowych, których wymóg załączenia wynika m.in. z pkt 15.3.c) SIWZ?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje wymóg załączenia do oferty szczegółowych kosztorysów ofertowych.

Pytanie nr 6:

W związku ze stanem technicznym kanałów przewidzianych do renowacji w ramach niniejszego postępowania, które na naszej ocenie wymagały będą wykonania prac wykopowych, w związku ze stwierdzonymi podczas wizji lokalnej, trwającymi obecnie pracami drogowymi w ul. Koszalińskiej i Małcużyńskiego, w tym położeniem nowej nawierzchni drogowej, prosimy o precyzyjne określenie wymagań dotyczących odtworzeń nawierzchni drogowej po wykonaniu prac wykopowych.

Odp.: Zamawiający zgodnie z OPZ nie przewiduje konieczności wykonania robót metodą bezwykopową i wykonania odtworzenia nawierzchni. Jeżeli Wykonawca stwierdza taką konieczność, to musi uzyskać stosowne warunki od Zarządcy drogi, a wykonanie prac uwzględnić w ofercie zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 20.04.2015 r.