

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia****ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Naprawa zewnętrznych ścianek kanałów odpływowych osadnika wstępnego oraz renowacja płyty dennej i ścian żelbetowych w systemie napraw i ochrony żelbetu materiałami PCC przepompowni wewnętrznej” – sprawa nr 10/PI/2016.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Zaproponowane w osadniku wstępnym materiały naprawcze PCC powinny posiadać klasy ekspozycji XA1-3, ze względu na wysoką odporność na działanie siarczanów? Dodatkowo spoiwo cementowe wolne od glinianu trójwapniowego C3A = 0. Prosimy o potwierdzenie.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że należy zastosować materiały naprawcze PCC o odporności na działanie wód zasieczonych o wysokim stopniu agresywności wg PN-EN 206-1 (klasa ekspozycji XA3). System naprawczy musi posiadać aprobatę techniczną potwierdzającą odporność na korozję siarczanową w klasie ekspozycji XA3.

Pytanie nr 2:

Czy możliwe jest stosowanie materiałów innych dostawców np. MC-Bauchemie?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innych dostawców, spełniających wymagania opisane w części III Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 3:

Czy można stosować systemy naprawcze i dylatacje od różnych producentów np. MINOVA i SIKA?

Czy nie powinien być stosowany jeden system?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu naprawczego i napraw dylatacji różnych producentów.

Pytanie nr 4:

Dodatkowo chcielibyśmy poznać informacje dotyczące wizji lokalnej. Czy jest wyznaczony termin?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje zwołania wizji lokalnej. Istnieje jednak możliwość dokonania wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.wodociagi.slupsk.pl w dniu 26.04.2016 r.