

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia****ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulicy Owocowej w Słupsku” – sprawa nr 21/PI/2017.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Czy zapis dot. klasy sztywności obwodowej SN 12 kN/m² dotyczy jedynie rur i kształtek PVC czy również studzienek tworzywowych DN 400.

Odp.: Zapis dot. klasy sztywności obwodowej SN 12 kN/m² dotyczy jedynie rur i kształtek PCV.

Pytanie nr 2:

Czy należy stosować wyłącznie kinety studzienek tworzywowych DN 400 z nastawnymi kielichami wyposażonymi w przeguby kielichowe czy też dopuszczone są kinety z kielichami sztywnymi.

Odp.: Zamawiający dopuszcza kinety z kielichami sztywnymi.

Pytanie nr 3:

Czy można stosować rury kielichowe PVC SN 12 kN/m².

Odp.: Zamawiający dopuszcza rury kielichowe PVC SN 12 kN/m².

Pytanie nr 4:

W jakim terminie należy wykonać inwestycję, w ciągu 10 miesięcy od daty podpisania umowy jak wskazują Warunki Zamówienia czy w ciągu 6 miesięcy zgodnie ze wzorem umowy.

Odp.: Termin wykonania zamówienia wynosi 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 5:

Czy warunek dot. posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości co najmniej 200 m z rur kamionkowych o średnicy min. 200 mm.

Odp.: Przedstawiony w pytaniu warunek udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia jest niezgodny z określonym w Warunkach Zamówienia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Wyjaśnienie treści WZ wprowadzone niniejszym pismem są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: www.bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 03.08.2017 r.