



PI/DF/2017

Słupsk, dnia 14.03.2018 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Klonowej, Poprzecznej, 3-go Maja w Słupsku” – sprawa nr 04/PI/2018.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 2 – Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ul. Poprzecznej w Słupsku

... w jaki sposób należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową po robotach budowlanych. Czy należy odtworzyć asfalt tylko po przekopie czy trzeba wykonać nową nawierzchnię na całej szerokości drogi. Prosimy o podanie technologii odtworzenia nawierzchni wraz z grubościami warstw konstrukcyjnych.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, że odtworzenia nawierzchni należy wykonywać zgodnie z zapisami Projektu Budowlanego i WZ, wg. wymagań określonych przez Zarządców dróg. Ponadto warstwy odtworzenia, należy wykonywać zgodnie z wymaganiami STWIOR uwzględniając poniższe uwarunkowania Zarządcy:

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych należy wykonać na całej szerokości wykopu,
- odtworzenie warstwy ścieralnej jezdni należy wykonać od krawędzi krawężnika do osi jezdni (połówkowo).

Poszczególne warstwy mają mieć grubość nie mniejszą niż wymagane dla drugiej kategorii ruchu i być wykonane z:

- warstwa ścieralna: beton asfaltowy (AC 11 S) o grubości 4 cm,
- warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC 16 W) o grubości 8 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie grubości 20 cm,
- warstwa mrozoochronna: mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy grubość warstwy 22 cm.
- warstwa obsypki nad rurociągiem: piasek o grubości wynikającej z głębokości posadowienia przewodu,

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 14.03.2018 r.

