

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPŁYNĘŁO dn. 2018-07-10	Nr 004685/18/S 8245
DZIAŁ 42	TERMIN ZAŁĄT.

Słupsk, dnia 10.07.2018 r.

znak: GKiOŚ-RKŚ-II.1710.4.2018

Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole:

Zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszać przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej są zastrzeżone.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2018

przeprowadzonej w: **Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.**

ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Podstawa prawna: art. 379 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm) art. 18e ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) w związku z art. 49 ust. 1, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 poz. 646)

Rodzaj kontroli:

wynikająca z obowiązków organu

Okres objęty kontrolą: **01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.**

Kontrolę przeprowadził w dniach 21 czerwca 2018 roku - 10 lipca 2018 roku

Adam Kiwior- podinspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku posiadający upoważnienie nr 157/2018 z dnia 23.05.2018 r.

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

Andrzej Wójtowicz - Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Słupsk

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzielał:

Przemysław Lipski - Kierownik Biura Zarządu Spółki Wodociągi Słupsk

Przedmiot kontroli:

zgodność wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

Spółka z o. o. „Wodociągi Słupsk” zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - VIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000078635 prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska w oparciu o udzielone przez Prezydenta Miasta Słupska zezwolenie z dnia 10 marca 2003 roku znak: GKiOŚ.V.7015-1/03 z uwzględnieniem zapisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).

Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym i technicznym umożliwiającym bieżącą realizację powierzonych zadań, na które składają się:

- sieci wodociągowe (o długości 228,9 km) i przyłącza (79,7 km) zlokalizowane w granicach Miasta Słupska;
- sieci kanalizacyjne (o długości 184,6 km) wraz przyłączami (56,7 km);
- oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna, przystosowana do głębokiego usuwania związków biogenych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho eksploatująca instalację zamkniętych komór fermentacyjnych do stabilizacji osadów;
- kompostownia odpadów ulegających biodegradacji, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z odpadami zielonymi,
- ujęcia wody Westerplatte, Głębino i Legionów Polskich, pracujące w oparciu o 21 studni głębinowych;
- stacja uzdatniania wody przy ul. Westerplatte w Słupsku o wydajności 20.000 m³/dobę;
- laboratorium badania wody i ścieków.

W zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych Spółka zobowiązana jest zapewnić zdolność do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzać ścieki w sposób ciągły i bez zakłóceń przy zachowaniu należytej jakości tej wody i kontroli parametrów ścieków.

Zaopatrzenie w wodę na terenie Słupska odbywa się w oparciu o magistralną sieć wodociągową zasilaną z trzech komunalnych ujęć wody o łącznej zdolności eksploatacyjnej 37.608 m³/d. Pobór jest wykonywany zgodnie z warunkami posiadanego pozwolenia wodnoprawnego (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 04 października 2013 roku, znak: DROŚ-A.7322.115.2013 E/C).

Zasoby eksploatacyjne, które określają dopuszczalną maksymalną wielkość wód szcerpywalnych z poszczególnych ujęć, są znacznie wyższe od aktualnej produkcji z tych ujęć (37 608 m³/dobę). Średnia dobowa produkcja wynosiła około 14 093 m³/dobę.

Niezawodność dostaw jest zapewniana poprzez:

- dywersyfikację źródeł zaopatrzenia w wodę (każde z podstawowych ujęć dla Miasta: Westerplatte i Głobino w przypadku awarii jednego z nich może pracować samodzielnie zapewniając pełne pokrycie bieżącego zapotrzebowania);
- ujęcia funkcjonują w oparciu o kilka studni rezerwowych umożliwiających ciągłą pracę systemu; łącznie eksploatowanych jest 21 studni, cztery urządzenia w roku 2012 przekazano gminie Słupsk;
- sieć wodociągowa posiada strefę nisko i wysokociśnieniową zapewniającą minimalne ciśnienie wody na terenach zróżnicowanie wyniesionych; zastosowany model pierścieniowy zwiększa niezawodność dostaw w przypadku awarii jednego z odcinków sieci;
- stacja uzdatniania wody posiada wyższą od zapotrzebowania wydajność nominalną (20 000 m³/dobę), w sytuacji awarii instalacji istnieje możliwość zaopatrzenia sieci bezpośrednio z ujęć;
- zabezpieczenie energetyczne ujęć ma charakter pierścieniowy, co zwiększa niezawodność dostaw energii, stacje Westerplatte i Legionów wyposażone są dodatkowo w agregaty prądotwórcze na wypadek przerwy w dostawie wody;
- system zaopatrzenia w wodę wyposażony został w dwa zbiorniki retencyjne o objętości 2x3 000m³ gwarantujące ciągłą pracę wodociągu także w przypadku przestojów pompowni II stopnia na SUW.

Przyjęte rozwiązania gwarantują, że w sytuacjach awaryjnych, jakie okazjonalnie mogą pojawić się na ujęciach, woda o dobrej jakości, w sposób nieprzerwany, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem dostarczana jest do sieci wodociągowej w Słupsku.

W 2017 r. na potrzeby miasta Słupska wyprodukowano 5 144 001 m³ wody.

Według ustalonego harmonogramu w oparciu o wytyczne ustawowe oraz zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Spółka prowadzi monitoring jakości wody obejmujący badania fizykochemiczne i bakteriologiczne. Nadzór dotyczy poszczególnych ujęć wody (21 studni), stacji uzdatniania (19 punktów poboru) i sieci wodociągowej (39 punktów poboru oraz miejsca wyznaczone po awariach). Częstotliwość badań wynosi 1x w miesiącu (SUW

i odbiorcy) oraz co 2 miesiące (studnie głębinowe). W 2017 roku pobrano łącznie 724 próbek wykonując 5 064 analiz (1 871 analiz mikrobiologicznych i 3 193 analiz fizykochemicznych). Kontrolę prowadzono w zakresie następujących parametrów: zapach, smak, barwa, mętność, pH, fluorki, przewodność elektryczna, azotyny, azotany, jon amonowy, twardość ogólna, żelazo, chlorki, utlenialność z KmnO_4 , mangan, siarczany, obecność bakterii grupy coli, enterokoki oraz na Ogólną ilość mikroorganizmów w 22°C. Wyniki na bieżąco były podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki.

W 2017 r. sprzedano z sieci 4 126 900 m³ wody r. różnica między ilością wody pobranej a sprzedanej wyniosła 753 600 m³ tj. 14,65%. Zewidencjonowana ilość została zużyta na obiektach: do płukania sieci, czyszczenia kanalizacji i do celów technologicznych (około 80 100 m³ na ujęciu wody i 21 900 m³ na oczyszczalni ścieków). Straty pozorne i rzeczywiste wyniosły 619 900 tys m³, co stanowi około 12,05 % ilości wody wtłoczonej do sieci, przy czym nie odnotowano strat związanych z kradzieżą). Na przestrzeni lat wielkość strat utrzymuje się na mniej więcej stałym poziomie (2016 r. - 10,8 %).

Zapewnienie właściwej jakości usług w zakresie odprowadzenia ścieków jest realizowane przy pomocy utrzymywania właściwego stanu instalacji i kontroli pracy urządzeń.

Ścieki komunalne z terenu Miasta transportowane są do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ulicy Sportowej 73 w Słupsku, gdzie po oczyszczeniu do wartości określonych w udzielonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego pozwoleniu wodnoprawnym (decyzja z dnia 31.12.2013 r. znak: DROŚ-SW.7322.16.2013/S), odprowadzane są do rzeki Słupi.

Nominalne obciążenie ładunkowe oczyszczalni po przeprowadzonej modernizacji odpowiada 230 000 RLM. W roku 2017 wielkość ładunku przyjętych ścieków osiągnęła poziom 210 000 RLM. W 2017 r. z terenu miasta do systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzono 4 412 500 m³ ścieków. Spółka przeprowadza liczne działania modernizacyjne mające na celu poprawę efektywności funkcjonowania obiektu w tym zapewnienia właściwego zagospodarowania powstających osadów ściekowych.

Potencjalne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu związane były z wystąpieniami nasilonych opadów deszczów i przedostawaniem wód spływowych do sieci. Przelew burzowy odprowadzający mieszaninę wód opadowych i ścieków do odbiornika był w 2017 roku uruchomiony siedem razy. Zastosowanie pompy przewałowej zabezpieczyło budynki w znajdujące się w pobliżu rzeki Słupi.

W 2017 r. Spółka „Wodociągi Słupsk” realizowała program eliminacji odorów z sieci kanalizacyjnej. Wykorzystywane były następujące metody eliminacji odorów:

1. LSD - lokalna stacja dezodoryzacji, zasada działania polega na wytworzeniu lekkiego podciśnienia w sieci kanalizacyjnej a następnie oczyszczenie ze związków odorowych poprzez filtrację na złożu węgla aktywnego,

2. wprowadzanie do ścieków związków chemicznych, których zadaniem jest zapobieganie powstawania związków odorowych.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stężenia siarkowodoru zdecydowano o następujących sposobach rozwiązania problemu w poszczególnych miejscach:

- dozowanie związków chemicznych - ul. Arciszewskiego, 3 Maja, Grottgera, przepompownie na Ringu Kanalizacyjnym,
- LSD - ul. Arciszewskiego, jako uzupełniająca metoda redukcji odorów przy studni rozprężnej,
- od 2017 r. na sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z Sycewic i Reblina do ul. Szczecińskiej testowany jest z powodzeniem środek biologiczny EKO-TABS.

W związku z uruchomieniem Ringu Kanalizacyjnego, wyłączono z eksploatacji odcinek kanalizacji tłocznej z Redzikowa do ul. Gdańskiej w Słupsku, co pozwoliło na wyłączenie LSD przy skrzyżowaniu z ul. Klonową.

W 2017 roku na terenie oczyszczalni ścieków w celu zapewnienia utrzymania odpowiednich i optymalnych warunków technologicznych dla procesu kompostowania zrealizowano budowę dodatkowych magazynów dojrzewania kompostu z niezbędnymi drogami, ciągami manewrowymi i komunikacyjnymi, poletkiem odciekowym na awaryjny zrzut odpadów uwodnionych, magazynem tymczasowego deponowania substratów biodegradowalnych oraz myjnią do mycia kół i podwozi samochodowych z placem do mycia sprzętu. Zakupiona została ładowarka. Realizacja powyższego umożliwi wprowadzenie zmian w organizacji logistyki przy kompostowni, a także na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa prowadzenia procesu kompostowania osadów ściekowych. Pozwoli również spełnić wymagania dotyczące jakości kompostu oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa dla systemu komunikacyjnego dróg i placów manewrowych ścieżek „czystych”, „brudnych”, które pozytywnie wpłyną na czas oraz koszty produkcji kompostu.

Na bieżąco prowadzone są stałe kontrole kanalizacji sanitarnej w tym newralgicznych odcinków o małym spadku. W 2017 r. usunięto 775 zatory z czego 334 na sieci i 441 na przykanalnikach.

Nieczystości ciekłe dopływające na oczyszczalnię i odprowadzane do środowiska objęte są stałym monitoringiem celem zapewnienia odpowiednich standardów i stabilności procesu ich oczyszczania. Stałej kontroli podlegają następujące wskaźniki: CHZT, BZT5, zawiesina, azot, fosfor. Raz w miesiącu na ściekach surowych i oczyszczonych wykonywane są badania zawartości metali ciężkich, raz na dwa miesiące oznaczenia chloropochodnych węglowodorów

i węglowodorów ropopochodnych.

We wszystkich przypadkach nie stwierdzono naruszeń warunków posiadanego pozwolenia wodnoprawnego i przekroczeń dopuszczalnych wartości substancji w ściekach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz 1800).

Bieżącemu nadzorowi podlegają również ścieki przemysłowe wprowadzane do sieci. Do końca 2017 r. wykonano łącznie 22 takich kontroli na terenie miasta Słupska oraz 19 poza Miastem Słupsk, szacunkowa ilość ścieków przemysłowych dostarczanych do oczyszczalni wynosi 94 000 RLM. W wyniku kontroli nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych ładunków zanieczyszczeń.

Zgodnie z treścią pkt 8 rozdziału III posiadanego zezwolenia Spółka zobowiązana jest do utrzymywania możliwie niskich kosztów prowadzenia działalności.

Wg danych sprawozdawczych zarządu za rok 2017 wysokość ponoszonych kosztów jest stała i wynosi w przybliżeniu 42 mln zł. Z uwagi na odmienne koszty amortyzacji, zróżnicowane zasięgi realizowanych usług i odrębne własności majątku i nakłady te nie mogą być porównywane względem nakładów analogicznych przedsiębiorstw w skali kraju. Poziom rentowności otrzymany poprzez podzielenie zysku przez przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nim wyniósł 6,57%.

Przedsiębiorstwo Wodociągi Słupsk wg stanu na dzień 31.12.2017r. potwierdziło saldo należności za usługi w wysokości 2 011 000 zł. Przychody ze sprzedaży wody i ścieków wyniosły brutto 34 790 220 zł. W zakresie egzekwowania opłat od odbiorców w 2017 r. w 12 przypadkach dochodzenie należności skierowano na drogę postępowania sądowego.

Spółka w zakresie przyjętych procedur i warunków prowadzenia usług przestrzega zapisów regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego uchwałą Nr LII/670/06 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 stycznia 2006 roku.

Kontrolowany podmiot na mocy posiadanego zezwolenia jest zobowiązany do prowadzenia:

- ewidencji awarii ich zasięgu i czasu usuwania,
- ewidencji skarg i wniosków,
- ewidencji i archiwum sprawozdań z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce.

Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. w formie elektronicznej i papierowej prowadzi kartotekę zdarzeń awaryjnych.

Zgodnie z udostępnionymi danymi w roku 2017 odnotowano 96 awarii na przewodach wodociągowych (o 3 więcej niż w roku 2016). Najczęstsze uszkodzenia związane były z korozją materiału (34).

Analogicznie do końca czerwca 2016 roku zarejestrowano 41 zdarzeń awaryjnych w tym na magistralach wodociągowych zdarzenia nie występowały.

W każdym przypadku rzeczywisty czas usuwania szkody podlegał bieżącemu odnotowaniu. Czynności z tym związane zajmowały zwykle do 4 godz. - 6; od 4 do 8 godz. - 78; od 8 do 12 godz. - 2; od 12 do 24 godz. - 7; pow. 24 godz. - 3. W okresach wyłączenia dostaw zapewniono zaopatrzenie przy użyciu beczkowozów i pojemników 5-litrowych informując odbiorców za pośrednictwem strony internetowej oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Praca urządzeń poboru przebiegała bezawaryjnie.

Na kanalizacji sanitarnej odnotowano w roku 2017 łącznie 7 awarii - 3 na sieci i 4 na przyłączach. Czas usunięcia uszkodzeń nie przekroczył 8 godzin.

W zakresie przyjętych skarg i wniosków - odnotowanych w prowadzonym rejestrze rozpoznaniu w roku 2017 podlegało 11 reklamacji z czego 10 zostało uznanych i skierowanych do ubezpieczyciela celem wypłacenia odszkodowania. We wszystkich przypadkach dotyczyły one zniszczeń mienia stanowiących następstwo awarii. Sposób rozpatrywania kierowanych skarg i wniosków nie budził zastrzeżeń.

Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. podlega kontrolom zewnętrznym w zakresie prowadzonej działalności i zarządzania posiadanym majątkiem.

Wg zapisów udostępnionego rejestru w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo było kontrolowane 14 - krotnie przez odpowiednie organy:

1. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Kończewo. Data kontroli: 16.02.2017 r.
2. Kontrola Prezydenta Miasta Słupska w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska. Data kontroli: 21-27.04.2017 r.
3. Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i wypełnienia przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami, nadzór nad prekursorami narkotyków - Baza ul. Orzeszkowej 1. Data kontroli: 12.07.2017 r.
4. Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i wypełnienia przez pracodawców obowiązków wynikających

z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami, nadzór nad prekursorami narkotyków - Oczyszczalnia ul. Sportowa 73. Data kontroli: 13.07.2017 r.

5. Kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku w zakresie nadzoru nad warunkami pracy i wypełnienia przez pracodawców obowiązków wynikających z oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych w zakładach sektora gospodarki odpadami i ściekami, nadzór nad prekursorami narkotyków - Stacja Uzdatniania Wody ul. Westerplatte 54B. Data kontroli: 14.07.2017.
6. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Kwakowo. Data kontroli: 21.07.2017 r.
7. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Lulemino. Data kontroli: 21.09.2017 r. .
8. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP dotyczących problematyki REACH i CLP dalszego użytkowania chemikaliów. Data kontroli: 13-17.10.2017 r.
9. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Słupsku w zakresie realizacji wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-higienicznego, sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Bzowo. Data kontroli: 19.10.2017 r.
10. Kontrola Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” dotycząca załatwiania przez Spółkę wniosków o przyłączenie do sieci wod-kan. Data kontroli: 09-14.11.2017 r.
11. Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie kontroli wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Data kontroli: 27.11.2017, 01.12.2017 r.
12. Kontrola Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” w zakresie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi, sposób zapoznania pracowników z tymi procedurami, podejmowanie działań w praktyce i ich efektywność. Data kontroli: 15.04-15.12.2017 r.
13. Kontrola Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” dotycząca - stopień wykonania robót rzeczowy i finansowy na zadaniach inwestycyjnych. Data kontroli: 06-09.12.2017 r.
14. Kontrola Rady Nadzorczej „Wodociągi Słupsk” w zakresie realizacji funduszu płac w latach 2015-2017. Data kontroli: 08-28.12.2017 r.

Pozostałe kontrole dotyczyły instalacji położonych poza Miastem Słupsk.

Poszczególne organy nie wniosły uwag i wniosków.

Spółka jest obowiązana przedkładać Prezydentowi Miasta Słupska w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku sprawozdanie za rok ubiegły z realizacji skarg i wniosków, występujących awariach, wnioskach pokontrolnych kontroli zewnętrznych, jakości świadczonych usług i egzekwowania opłat .

Do sprawozdania za rok 2017 nie zgłoszono zastrzeżeń.

Wodociągi Słupsk posiadają opracowany program dostaw wody w warunkach występowania jej niedoboru stanowiący integralny element Planu zarządzania kryzysowego zatwierdzonego 2009 r.

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach za świadczone usługi, przygotowane zostały przez Spółkę, na podstawie niezbędnych przychodów związanych z eksploatacją, utrzymaniem i rozwojem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, niezbędnych dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Słupska. W roku 2017 obowiązywały dwie taryfy: pierwsza okres 01.01.2017 r. - 30.06.2017 r. zatwierdzona w drodze uchwały Nr XXV/265/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2016 r.; druga okres 01.07.2017 r. - 31.12.2017 r. zatwierdzona w drodze uchwały Nr XXXIX/494/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 maja 2017 roku.

Ceny usług utrzymane zostały na poziomie o 30% niższym niż w pozostałej części kraju.

Spółka posiada aktualny Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na okres od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku przyjęty uchwałą Nr XXXVII/449/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 marca 2017 r.

W zapisach planów uprzednio obowiązujących uwzględniono przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody związane z wymianą awaryjnych sieci wodociągowych (Osiedle Niepodległości, Osiedle Akademickie)realizacji nowej magistrali przy ul. Legionów Polskich oraz wykonaniem obiektów i instalacji opomiarowania i monitoringu wyodrębnionych stref zasilania.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Spółka z o. o. „Wodociągi Słupsk” prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Słupska, zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu wydanym przez Prezydenta Miasta Słupska w dniu 10 marca 2003 roku znak: GKIOŚ.V.7015-1/03.

Kontrolowany wniósł uwagi do protokołu.

.....
.....
.....

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w 2 **jednobrzmiących egzemplarzach** i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 28.

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi.

Słupsk, dnia 10.07.2018 roku

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Wójtowicz

.....
podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu

PODINSPEKTOR

Adam Kijon

.....
podpisy i pieczęcie kontrolujących