

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa technologicznej sieci wodociągowej w rejonie ulic Ks. Brzóska, Raclawickiej, Sułkowskiego w Słupsku” – sprawa nr 61/PI/2019.

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. jako Zamawiający w przedmiotowym przetargu przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów warunków zamówienia (WZ) wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1:

Mając na uwadze fakt, iż pod względem technologicznym budowa sieci wodociągowej z rur PE jest równoważna w stosunku do budowy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej z rur PE, to czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku dot. zdolności technicznej jeśli Wykonawca przedstawi referencje potwierdzające wykonanie:

- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 100 m i średnicy nominalnej min. 150 mm z rur żeliwnych,
- i
- 1 roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji tłocznej z rur PE DN 250 mm o długości powyżej 0,5 km.

Odp.: Zamawiający informuje, iż przywołane doświadczenie nie spełnia warunku dot. zdolności technicznej opisanego w pkt. 6.1.2.3)a) IDW.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w pkt.6 ppkt.3 dotyczącym warunków udziału w postępowaniu wymaga między innymi wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat sieci wodociągowej z rur PE min. 200mm.

W związku z tym, iż na naszym terenie inwestycje dotyczące sieci wodociągowych z rur PE powyżej 200 mm są sporadycznie prowadzone, zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli oferent przedstawi referencje dotyczące innych sieci przesyłowych z rur PE powyżej 200mm (kanalizacyjne lub gazowe).

Nadmieniamy, że **technologia wykonania ciśnieniowych sieci z rur PE jest taka sama**, a mając na uwadze zagrożenie dotyczące gazu wymagania przy zgrzewaniu i montażu rur gazowych są bardziej rygorystyczne i wymagają doświadczonych zgrzewaczy posiadających uprawnienia zgodnie z Normą Europejską PN-EN 13-067.

Odp.: Zamawiający informuje, iż zmienia treść pkt. 6.1.2.3)a) IDW na następujący:

„a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należy wykonać co najmniej:

- **1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 100 m i średnicy nominalnej min. 150 mm z rur żeliwnych,**
- i**
- **1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci ciśnieniowych z rur PE o długości co najmniej 150 m i średnicy nominalnej min. 200 mm z rur PE”**

Niniejsze pismo stanowi integralną część WZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przedłuża terminu do składania ofert.

Niniejsze pismo zostało opublikowane na stronie internetowej: bip.wodociagi.slupsk.pl w dniu 31.12.2019 r.