

POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

80-001 Gdańsk
 Trakt Świętego Wojciecha 293
 tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13
 fax: (58) 309-46-34
 e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl
 www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku
 76-200 Słupsk
 Kniaziewiczza 30
 tel: (059) 842-56-70, 842-57-80
 fax: (059) 842-52-63
 e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl
 www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 264/2020

Sygnatura protokołu	DID.7023.250.2020.NZ.JZ.AWA										
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995)										
Identyfikacja kontrolowanego zakładu											
Nazwa, adres	WODOCIĄGI SŁUPSK SP. Z O O., OCZYSZCZALNIA W DOBRZĘCINIE, 76-200 Dobrzęcino, Gmina Kobylnica (wiejska), Powiat słupski										
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	oczyszczalnie ścieków Instalacje:										
Adres kontrolowanej działalności	76-200 Dobrzęcino, Gmina Kobylnica (wiejska), Powiat słupski										
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Andrzej Wójtowicz, prezes zarządu										
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	770528472	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">WPLYNĘŁO</td> <td>Nr</td> </tr> <tr> <td colspan="2">dn. 2020 - 10 - 16</td> <td>707230/2015</td> </tr> <tr> <td>DZIAŁ</td> <td colspan="2">TERMIN ZAŁĄT</td> </tr> </table>	WPLYNĘŁO		Nr	dn. 2020 - 10 - 16		707230/2015	DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT	
WPLYNĘŁO			Nr								
dn. 2020 - 10 - 16		707230/2015									
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT										
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców	średni przedsiębiorca										
Rejestracja											
Telefon/ fax.											
Adres strony internetowej: email											
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy										
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Andrzej Wójtowicz	Stanowisko prezes zarządu									
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko [REDAKTOWANE]	Stanowisko kierownik działu ochrony środowiska p.o. kierownika oczyszczalni ścieków									

Podmiot kontrolowany	
Nazwa	Wodociągi Słupsk Sp. z o. o., oczyszczalnia ścieków w Dobrzęciniu
Adres do korespondencji	Gmina Kobylnica (wiejska), Powiat słupski
Regon	770528472
Rejestracja	

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



Telefon/ fax.	
---------------	--

Informacja o kontroli	
Data rozpoczęcia kontroli	30-09-2020
Data zakończenia kontroli	16-10-2020
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	
Okres objęty kontrolą	ścieki: 2019 r. i 2020 r., odpady: 2019 r.
Cel kontroli	4. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych. 21. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
Cykl kontrolny	
Informacje zastrzeżone	nie

Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
		Inspektor	221/2020
		Starszy specjalista	221/2020
		Inspektor	221/2020
Wykonujący pomiary i badania	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe	Upoważnienie nr
Osoby uczestniczące w kontroli			

1. Ustalenia kontroli

Pismem znak: DID.7023.250.2020.NZ z dnia 8.09.2020r. (data odebrania 14.09.2020 r.) Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawiadomił przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli działalności gospodarczej. Upoważnienie do kontroli nr 221/2020 z dnia 28.09.2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Pismem z dnia 16.09.2020 r., znak: DOŚ/11151/2020 prezes zarządu „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o. Pan Andrzej Wójtowicz upoważnił Panią [REDAKTOWANO] - kierownika działu ochrony środowiska oraz Pana [REDAKTOWANO] - p.o. kierownika oczyszczalni ścieków, do reprezentowania i udzielania informacji w trakcie trwania kontroli (pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Przedmiotem kontroli jest lokalna oczyszczalnia ścieków, która została wybudowana na działkach nr 102/7, 355 i 299 w miejscowości Dobrzęcino, gmina Kobylnica. 14 grudnia 2016 r. Starosta Słupski wydał decyzję nr 840/2016 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę obiektu. Decyzją z dnia 11.10.2016 r. nr 494/2016 Starosta Słupski udzielił Gminie Kobylnica pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu ścieków oczyszczonych z ww. oczyszczalni do rzeki Ściegnica oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z przedmiotowej oczyszczalni do rzeki Ściegnica. W dniu 17.09.2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję udzielającą pozwolenia na użytkowanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną, przyłączem wodociągowym, instalacją elektroenergetyczną i zjazdem na działkach nr 102/7, 355, 299 w miejscowości Dobrzęcino, gmina Kobylnica.

W dniu kontroli tj. 30.09.2020 r. dokonano oględzin oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie. Urządzenia technologiczne oczyszczalni pracowały prawidłowo. Teren oczyszczalni jest ogrodzony i uporządkowany. Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym skarpa i dno rzeki 10m za i przed wylotem utrzymane są w dobrym stanie technicznym (roślinność jest wykoszona, brak zakrzewień). Dno rzeki i skarpy w rejonie rzutu ścieków oczyszczonych zostało utwardzone.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

1.1 Gospodarka ściekowa:

Eksplatacja lokalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzęcynie należy do spółki „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku. Zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców (pobranej z centralnej informacji KRS na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) ze stanem na dzień 30.09.2020 r., spółka została zarejestrowana w dniu 14.01.2002 r. w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078635. Organem uprawnionym do reprezentowania podmiotu jest zarząd. Do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. W rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców spółka zaliczana jest do średnich przedsiębiorców.

Stan formalno – prawny w zakresie oczyszczania ścieków:

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych w miejscowości Dobrzęcino, gmina Kobylnica, do rzeki Ściegnica odbywa się za pozwoleniem wodnoprawnym, które udzielone zostało Gminie Kobylnica decyzją Starosty Słupskiego z dnia 11 października 2016 r., znak: ŚR-II.6341.110.2016. Niniejszą decyzją organ udzielił również pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu na działce nr 355, obręb Dobrzęcino, gmina Kobylnica. Pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało na okres do dnia 10 października 2026 roku. Wyżej wymieniona decyzja stała się ostateczna dnia 03.11.2016 r.

W dniu 06.03.2019 r. zostało zawarte porozumienie między Gminą Kobylnica, a „Wodociągami Słupsk” Sp. z o.o. na mocy którego Wójt Gminy Kobylnica, w imieniu Gminy Kobylnica, na podstawie art. 411a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wyraził zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z ww. pozwolenia wodnoprawnego wydanego na rzecz Gminy Kobylnica na „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. w Słupsku (zał.nr 3 do protokołu). Tego samego dnia tj. 06.03.2019 r. prezes zarządu Pan Andrzej Wójtowicz, działający w imieniu „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o., oświadczył, że przejmuje warunki określone w ww. decyzji (zał. nr 4 do protokołu). Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją znak: SZ.ZUZ.2.421.88.2019.WP z dnia 01.04.2019 r. (decyzja stała się prawomocna 20.04.2020 r.) potwierdził przejęcie przez następcę prawnego, „Wodociągi Słupsk” Sp.z o.o., praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego. Dnia 01.12.2019 r. podpisana została również umowa dzierżawy pomiędzy Gminą Kobylnica, a „Wodociągami Słupsk” Sp. z o.o., która zapewniła Spółce tytuł prawny do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Niemniej jednak Gmina Kobylnica zastrzegła sobie prawo własności do ww. instalacji.

Eksplatacja urządzeń oczyszczających – technologia oczyszczania

Na oczyszczalni ścieków, według informacji udzielonej przez Pana ██████████ oczyszczane są ścieki komunalne doprowadzane systemem kanalizacji sanitarnej z miejscowości Dobrzęcino oraz Słonowice. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, w skład której wchodzi następujące urządzenia:

- przepompownia ścieków surowych,
- dwa zbiorniki uśredniające o pojemności 25 m3 każdy,
- zbiornik retencyjny o pojemności 20 m3,
- blok biologiczny oczyszczalni na złożach zanurzonych,
- dwa osadniki wtórne o pojemności 10 m3 każdy,
- zbiornik osadu nadmiernego,
- studnia zbiorczo-recyrkulacyjna,
- studnia poboru próbek,
- wylot ścieków oczyszczonych.

Ocena przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego:

Zgodnie z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. zobowiązane są do pobierania średnich dobowych próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w liczbie nie mniejszej niż 4 próbki w ciągu roku. Jeżeli ścieki spełniają wymagania – nie mniej niż 2 próbki w następnych latach. W przypadku gdy jedna z dwóch próbek nie spełni tego warunku Spółka musi ponownie wykonać 4 próbki w ciągu roku.

Zgodnie z punktem II.2 podpunkt 3 pozwolenia wodnoprawnego stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach komunalnych dla RLM poniżej 2000 (LOŚ Dobrzęcino – 381 RLM) nie przekroczą następujących wartości: zawiesina ogólna - 50 mg/l, BZT5 - 40 mg O2/l, ChZTcr - 150 ml O2/l.

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.



-Jakość odprowadzanych ścieków:

Kontrolowany podmiot prowadzi wymagane pomiary jakości odprowadzanych ścieków. Analizy wykonywane są przez własne laboratorium : „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk, LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW, PRACOWNIA BADANIA ŚCIEKÓW, ul. Sportowa 73, 76-200 Słupsk. Spółka posiada certyfikat akredytacji Nr AB 1079 wydany w dniu 16.05.2019 r. z datą ważności do dnia 10.08.2021 r. W kontrolowanym okresie, tj. od momentu przejęcia praw i obowiązków przez „Wodociągi Słupsk” Sp.z o.o (data zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Kobylnica, a kontrolowanym podmiotem – 06.03.2019 r.) do dnia rozpoczęcia kontroli, Spółka wykonała następującą ilość badań:

- sprawozdania z badań ścieków oczyszczonych za rok 2019: 13/Nt/19, 27/Nt/19, 43/Nt/19,

- sprawozdania z badań ścieków oczyszczonych za rok 2020: 17/Nt/20, 42/Nt/20.

Uzyskane wyniki analiz, odnoszące się do zbadanych w 2019 i 2020 roku próbek ścieków, przedstawione zostały w przekazanych do PWIOŚ wynikach pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją LOŚ w Dobrzęcinie. Powyższe analizy ścieków nie wykazały przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń wartości zanieczyszczeń określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, co oznacza, że ścieki odprowadzane w kontrolowanym okresie odpowiadały wymaganym warunkom.

-Ilość odprowadzanych ścieków:

Zgodnie z punktem II.2 podpunkt 2 ilość ścieków odprowadzonych z oczyszczalni ścieków w jednym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego wyniesie: $Q_{max.h.} = 4,71 \text{ m}^3/h$, $Q_{d.śr.} = 40,7 \text{ m}^3/d$, $Q_{r.max.} = 21 \text{ 795, 75 m}^3/r$.

Zgodnie z przedstawionymi przez kontrolowany podmiot wynikami pomiarów ilości ścieków do rzeki Ścięgnica z lokalnej oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie, wynika, że w okresie objętym kontrolą ilość ścieków oczyszczonych wyniosła:

- kwiecień-grudzień 2019 r.: $5 \text{ 998 m}^3/rok$, $Q_{d.śr.} = 21,8 \text{ m}^3/d$

- styczeń-sierpień 2020 r.: $5384 \text{ m}^3/rok$, $Q_{d.śr.} = 22,2 \text{ m}^3/d$

1.2 Gospodarka odpadami:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. posiadają wpis do BDO – nr 000001028.

Pod względem gospodarki odpadami skontrolowano rok 2019.

W związku z eksploatacją LOŚ w Dobrzęcinie powstaje odpad o kodzie 19 08 99 (inne niewymienione odpady – osady z osadnika wstępnego). Osady przewożone są transportem własnym do oczyszczalni w Słupsku, gdzie poddawane są procesowi przetwarzania. Kontrolowany podmiot posiada decyzję Marszałka Województwa z dnia 29.01.2015 r. tj. pozwolenie na wytwarzanie odpadów wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów. Osad, jako odpad, wytworzony w procesie oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalni ścieków w Dobrzęcinie, po przetransportowaniu na oczyszczalnię ścieków w Słupsku, podlega procesowi R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

W 2019 r. na terenie oczyszczalni wytworzono 65,02 Mg tego odpadu. Ewidencja prowadzona jest zgodnie z ustawą o odpadach.

Podmiot, na dzień zakończenia kontroli, nie przedłożył Marszałkowi Województwa Pomorskiego rocznego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów i sposobach ich zagospodarowania za 2019 rok. Z dniem 31.10.2020 r. upływa ustawowy termin na złożenie ww. sprawozdania.

2. Naruszenia

Nie stwierdzono naruszeń

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

4. Inne zagadnienia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

strona 4 z 5

protokół kontroli nr SLU 264/2020

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 upoważnienie do kontroli nr 221/2020
- 2 upoważnienie do reprezentowania Spółki podczas kontroli
- 3 zgoda na przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego
- 4 oświadczenie o przyjęciu warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym
- 5 aktualny odpis z KRS (stan na dzień 30.09.2020 r.)

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono prezes zarządu Andrzej Wójtowicz

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją:: 3.

Miejsce i data podpisania protokołu: Słupsk, 16-10-2020

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Wójtowicz
Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Inspektor
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

Inspektor
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku

Starszy Specjalista
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek