

80-001 Gdańsk
Trakt Świętego Wojciecha 293
tel: (58) 309-49-11, 309-49-12, 309-49-13

fax: (58) 309-46-34
e-mail: sekretariat@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Słupsku
76-200 Słupsk
Kniaziewiczza 30
tel: (059) 842-56-70, 842-57-80

fax: (059) 842-52-63
e-mail: ds@gdansk.wios.gov.pl
www.gdansk.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR SLU 376/2024

Sygnatura protokołu	DID.7023.2.15.2024.AWA.JZ.JO
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)
Data kontroli	30-08-2024
Typ kontroli	Pozaplanowa
Cel kontroli	1. Rozpoznanie w terenie zgłoszenia dotyczącego "zanieczyszczenia środowiska", w tym poważnej awarii z nieustalonym sprawcą zdarzenia.
Inspektor (inspektorzy) dokonujący kontroli	[REDAKTOWANE], Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska [REDAKTOWANE], Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska [REDAKTOWANE], Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska
Pobranie próbek i ich rodzaj	
Udział innych organów w kontroli	
Wykonujący pomiary i badania	
Osoby uczestniczące w kontroli	

1. Ustalenia kontroli

W dniu 30.08.2024 r. dokonano oględzin nieruchomości gruntowej o nr ewidencyjnym 140, obręb Słupsk – miejsca w którym doszło do wycieku ścieków stanowiących mieszaninę ścieków bytowych i przemysłowych. Stwierdzono nadal rozległe zastoiska ścieków na terenie ww. nieruchomości gruntowej. Ich rozmiar może wskazywać, że do awarii kanalizacji sanitarnej mogło dojść wcześniej.

W miejscu, w którym dochodziło do bezpośredniego wycieku ścieków nie stwierdzono już ich wypływu z wylotu studzienki kanalizacji sanitarnej (wylot studzienki w postaci rury znajduje się ok 60 cm ponad powierzchnię gruntu). Teren wokół wylotów zlokalizowanych obok siebie kanalizacji sanitarnej i deszczowej (miejsce o współrzędnych N 54°29'22.43" E 17°00'27.23") jest osuszony, widoczna natomiast jest nadal skorupa na powierzchni gleby składająca się ze szlamów poprodukcyjnych, m.in. tłuszczu, skratek, zawiesin oraz fekali pochodzących ze ścieków bytowych. Studzienki nadal nie są zabezpieczone (odkryte wyloty). Stwierdzono, że wylot sieci kanalizacji deszczowej znajduje się poniżej wylotu studzienki kanalizacji sanitarnej wskutek czego w wyniku powstałego zatoru ścieków w kanalizacji sanitarnej doszło do ich wycieku wylotem kanalizacji sanitarnej, a następnie przedostania się ich do kanalizacji deszczowej. Poprzez sieć kanalizacji deszczowej ścieki odprowadzone zostały do rzeki Słupi wylotem znajdującym się przy ulicy Portowej (w okolicach zakładu Leann Stańczyk). W pozostałych studzienkach kanalizacji sanitarnej (również w większości okrytych) stwierdzono pozostałości styropianu. Dokumentacja fotograficzna stanowi Zał. Nr 1 do adnotacji. Tego samego dnia dokonano oględzin również wylotu sieci kanalizacji deszczowej, z którego doszło do zanieczyszczenia rzeki Słupi. Stwierdzono, że odpływająca ciecz wylotem jest czysta, klarowna bez jawnych zanieczyszczeń.

2. Załączniki

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 dokumentacja fotograficzna z dnia 30.08.2024 r.

Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska




Podpisy przedstawicieli innych organów

Pieczętka i podpis upoważnionego inspektora

Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska



Inspektor
Inspekcji Ochrony Środowiska



Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek