

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNĘŁO	Nr.
dn. 24 STY. 2025	P00524/25/S
DZIAŁ	TERMIN ZAŁ.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR RUK - 847

przeprowadzonej w dniu 24.01.2025 r.
przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Działając na podstawie art. 251b pkt 2 w związku z art. 335 ust. 1 pkt 1 oraz art. 334 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087) przeprowadzono kontrolę gospodarowania wodami na ujęciu wód podziemnych w m. Lulemino, gm. Kobylnica.

Podmiot kontrolowany:	„Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o., ul. E. Orzeszkowej 1, 86-200 Słupsk
Kierownictwo kontrolowanego podmiotu	Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu Alina Zimnicka – Członek Zarządu ds. Ekonomicznych
Obiekt (urządzenie wodne lub ich zespół tworzący obiekt hydrotechniczny):	Studnia, stacja uzdatniania wody
Lokalizacja:	ciek: wody podziemne, zlewnia: JCWP „Kwacza”, gmina: Kobylnica, powiat: słupski, województwo: pomorskie
Zakres kontroli (wg art. 334 ustawy Prawo wodne):	1) korzystanie z wód oraz ochrony zasobów wodnych; 2) przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy; 3) utrzymania wód oraz urządzeń wodnych; 4) przestrzegania warunków obowiązujących w strefach ochronnych i obszarach ochronnych.
Kontrolę przeprowadzili	1) [REDAKTOWANE] (upoważnienie Nr 1/2025 z dnia 21.01.2025 r., legitymacja Nr GD.629/2021) 2) [REDAKTOWANE] (upoważnienie Nr 1/2025 z dnia 21.01.2025 r., legitymacja Nr GD/05230) 3) [REDAKTOWANE] (upoważnienie Nr 1/2025 z dnia 21.01.2025 r., legitymacja Nr GD/05240)

Rodzaj kontroli	doraźna
Cel kontroli	Gospodarowanie wodami na ujęciu wód podziemnych w m. Lulemino, dz. nr 48/3 obr. Kwakowo
Przedstawiciele jednostki kontrolowanej (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko, upoważnienie)	1) [redacted] - st. tech. ds. produkcji wody 2) [redacted] - st. operator ds. produkcji wody
Inne osoby biorące udział w kontroli (imię i nazwisko – nazwa jednostki, stanowisko)	1) 2)

Dokumenty :

Decyzje wydane na podstawie ustawy Prawo wodne i związane z tematem kontroli (data wydania, sygnatura, nazwa organu wydającego i zakres/korzystanie):

- 1) pozwolenie wodnoprawne na usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych ujęciem komunalnym we wsi Lulemino zlokalizowanym na dz. nr 48/3 obr. Kwakowo, wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, znak GD.ZUZ.3.4210.31.2021.BB, z dnia 29.03.2021 r., ważne do 29.03.2051 r.
- 2) decyzja ustanawiająca strefę ochronną ujęcia wody podziemnej obejmującej teren ochrony bezpośredniej ujęcia komunalnego (studnia SW-2/97) zlokalizowanego na terenie dz. nr 48/3 obr. Kwakowo, wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku, znak GD.ZUZ.3.4100.58.2019.CZ, z dnia 15.10.2019 r.

Dokumentacja obiektu, instrukcje gospodarowania wodą, zestawienia pomiarów stanów wód oraz wielkości przepływów:

.....
.....
.....

Przeglądy/kontrole obiektu (data, nazwa organu kontrolującego, przedmiot kontroli, zalecenia):

.....
.....
.....

Inne dokumenty związane z tematem kontroli :

Ustalenia :

W trakcie kontroli dokonano oględzin strefy ochrony ujęcia wody podziemnej, na obs. nr 4813 obj. komunalne Strefa ochrony zabezpieczona przed dostaniem osiła twardy. Na brzości zamocowano tablicę informacyjną o strefie. Zamalowano się na terenie strefy studni SW-2/92 z kolumny betonowej zabezpieczoną wieżem z blachy. Studnia oznaczona tablicą informacyjną. Wypłata studni: sucha.

Stacja uzdatniania wody, uruchomiona w 2000, przesła modernizacji w maju 2023r., gdzie zaistniała usterka, polegająca na osłabieniu udatniania z wody surowej. Stan licznika wody, w ramach zamalowania, w stacji uzdatniania wody, w dniu kontroli: wliczył 11 253 m³, zaś licznik wody uzdatnionej, uległ w dniu kontroli: 34 993 m³.

Wody poprowadzone ze stacji uzdatniania wody, odprowadzane są do 3 zbiorników bezodpornych o łącznej pojemności: 30 m³ zbiorniki bezodporne opóźniają, w razie potrzeb wzrast. asenizacyjnym. do oczyszczalni ścieków w Stępcu.

Kontrolowany, odnotował, iż w terminie 7 dni od przekazania protokołu przez na adres R26W w Górnym Ostrołku, podchody z budowni wód surowych, uzdatnianych ze stacji uzdatniania wód w m. Lulemno oraz raport, ostateczności wymozu wód poprowadzonych.

Uwagi i wyjaśnienia Kontrolowanego:

Uwagi zgłoszone przez pozostałych uczestników kontroli:

Załączniki do protokołu:

- 1) Fotografie

Kontrolowany został poinformowany o prawie:

1. wniesienia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem,
2. odmowy podpisania protokołu i przedstawienia swojego stanowiska na piśmie skierowanym do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie 7 dni.

Zdjęcia wykonane w trakcie oględzin, obrazujące stan faktyczny zastany w dniu kontroli, stanowią załącznik do egzemplarza protokołu kontroli organu kontrolującego.

W protokole dokonano poprawek i skreśleń:

Niniejszy protokół sporządzono w 2 egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Na tym protokół zakończono i odczytano

Podpisy osób biorących udział w czynności urzędowej

Przedstawiciele jednostki kontrolowanej :

1).....

2).....

3)

Uczestniczący w kontroli:

1).....

2).....

Odmówili podpisania protokołu:

1)..... z powodu

Kontrolujący: Główny Specjalista
Wydziału Kontroli Gospodarowania
Wodami

1).....

2).....

3).....

24. 01. 2025

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Podstawa prawna wyłączenia jawności: Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych. Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych. Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek