

POWIATOWA STACJA
Sanitarno-Epidemiologiczna
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
fax 059/843 81 55, tel. 059/843 12 91
Reg 000300268, NIP 839-185-42-12

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPŁYNĘŁO	Nr.
dn 28.08.2025	P05513/21
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.
32+3W	

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr.....HK.33.2025.AC.....

Słupsk 26.08.2025 r.

(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

starszy asystent Higieny Komunalnej 11/25

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U z 2024 r. poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1; 76-200 Słupsk

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

TEL. 59 84-18-300; FAX 59 84-18-302 e mail: sekretariat@wodociagi.slupsk.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

WODOCIĄGI SŁUPSK Sp. z o.o. ul. Elizy Orzeszkowej 1; 76-200 Słupsk

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości SŁUPSK

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio.....NIP 839-000-55-92 / Regon 770528472 / PKD 36

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

p. Andrzej Wójtowicz - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

p. Alina Zimnicka – główna księgowa, członek zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

p. [REDAKTOWANE] – kierownik działu produkcji wody

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli.....2025-08-26 godz. 08.50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
.....2025-08-04

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....Nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli.....2025-08-26 godz. 13.30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*Nie dotyczy

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

F1/PK/01 Wydanie 3 z dnia 2016-03-26

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Realizacja wewnętrznego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stanu sanitarno-porządkowego i sanitarno-technicznego urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości SŁUPSK oraz w zakresie ustawy dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U z 2024 r. poz. 1162 ze zm.).

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

telefon OPPO Reno 5 5G z numerem służbowym nr tel. 664515684

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu – wykonano 56 zdjęć*

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Sprawozdania z badań laboratoryjnych wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzone w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego jak i wewnętrznego monitoringu jakości wody

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

1. dokumentacja zdrowotna pracowników

2. harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia

3. pozwolenie wodnoprawne

4. dokumentacja należąca do ujęć wody dla miasta Słupsk (umowy, zestawienia, decyzje)

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

1. decyzja na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kobylnica,

2. Umowa Nr 138C.2022. Słupsk w sprawie gospodarowania odpadami – na czas nieokreślony,

3. instrukcja postępowania na wypadek pogorszenia się jakości wody,

4. wykaz zbiorników wyrównawczych,

5. wykaz studni głębinowych,

6. roczne zestawienia awarii przewodów wodociągowych w mieście Słupsk i w gminie Kobylnica.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr..... FK_HK_02 do protokołu kontroli sanitarnej.....

nr HK.33.2025.AC z dnia 26.08.2025 r. Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego- urządzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości SŁUPSK – NIE JEST ON INTEGRALNA CZĘŚCIĄ PROTOKOŁU

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

NIE JEST PROWADZONE POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Woda podziemna z urządzenia wodociągowego w miejscowości Słupsk pobierana jest na cele socjalno-bytowe, przemysłowe, oraz sezonowe mieszkańców miasta Słupsk oraz mieszkańców miasta i gminy Kobylnica (Kobylnica, Łosino, Zajączkowo, Bolesławice, Reblino, Reblinko) z trzech ujęć wody tj. ujęcie przy ul. Legionów Polskich, ujęcie przy ul. Westerplatte oraz ujęcie w miejscowości Globino. Ujęcia należące do przedmiotowego urządzenia wodociągowego produkują średnio ok 16016 m³/d oraz zaopatrują w wodę przeznaczoną do spożycia 95667 osób (Słupsk - 88189, Kobylnica - 4630, Łosino - 980, Zajączkowo - 145, Bolesławice - 1407, Reblino 283, Reblinko - 33 (stan na 31.12.2024 r.)).

•... Ujęcie przy ulicy Legionów Polskich zlokalizowane jest na zachodnim skraju miasta, na obszarze wysoczyzny morenowej zwanej Równiną Słupską. Woda ujmowana jest z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Ujęcie posiada 1 studnię głębinową (SW2 o głębokości 65 m.). Rozwolenie wodno-prawne określa maksymalny pobór wody z tego ujęcia w wysokości Q_{max} = 2880 m³/dobę,

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Woda z ujęcia wody przy ul. Legionów Polskich wydobywana jest z jednootworowego ujęcia wody SW 2 o głębokości 65m, po czym trafia do połączonych bezpośrednio 2 zbiorników retencyjnych (2 x 3000 m³) służących do uzupełnienia zasilania w wodę pobliskiego osiedla. Czyszczenie zbiorników przy ul. Legionów Polskich wykonano w maju 2025 r. W pomieszczeniu przynależnym do ujęcia istnieje możliwość poboru próbek wody. Studnia znajdująca się na terenie tej samej działki znajduje się w obudowie z kręgów betonowych, posiada szczelną głowicę, kran do poboru próbek wody oraz wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym. W pomieszczeniu lokalnym pompowni II stopnia znajduje się agregat prądowórczy oraz kran do poboru próbek wody. Teren ochrony bezpośredniej utrzymywany w czystości.

• **Ujęcie Głobino** zlokalizowane jest na terenie gminy Redzikowo, 5 km na południowy wschód od miasta. Ujęcie to jest eksploatowane od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Woda ujmowana jest z utworów czwartorzędowych. Ujęcie posiada aktualnie 11 studni głębinowych, z maksymalnym dobowym poborem 11 256 m³/dobę. Woda z ujęcia wody GŁOBINO wydobywana jest z dziesięciootworowego ujęcia wody (H2A o głębokości 60 m; H17 o głębokości 63 m; H6 o głębokości 63 m; H16 o głębokości 62 m; H7A o głębokości 60 m; H15 o głębokości 74,1 m; H14 o głębokości 77 m; H3A o głębokości 80 m; H13 o głębokości 77 m; H13A o głębokości 63 m; H8 o głębokości 70 m) po czym trafia do stacji uzdatniania wody przy ul. Westerplatte w Słupsku. Tam z kolei łącząc się z wodą pochodzącą z ujęcia wody przy ul. Westerplatte w Słupsku poddawana jest procesom uzdatniania wody (filtracja i napowietrzanie), a następnie trafia do odbiorców. Studnie znajdują się zarówno w typowych obudowach z kręgów betonowych, posiadających pokrywę betonową i wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym jak i oraz pokrywy.

• **Ujęcie Westerplatte** położone jest na terenie Słupska w jego wschodniej części. Wszystkie studnie ujmuje wodę z czwartorzędowego piętra wodonośnego. Ujęcie Westerplatte posiada 10 studni głębinowych i jest aktualnie największym ujęciem na terenie miasta. Pozwolenie wodno-prawne określa maksymalny pobór wody z tego ujęcia w wysokości $Q_{\max} = 18720$ m³/dobę. Studnie należące do ujęcia wody przy ul. Westerplatte w Słupsku w większości tj. 7 studni: (SW1B o głębokości 95 m; SW3C o głębokości 94,5 m; SW4C o głębokości 84 m; SW12A o głębokości 61 m; SW13B o głębokości 96 m; SW18 o głębokości 95 m; SW19 o głębokości 94 m) leżą nieopodal SUW. Pozostałe 3 studnie zlokalizowane są przy ul. Księdza Brzóska (SW 11A o głębokości 104m), ul. Racławickiej (SW 7A o głębokości 130m) oraz stopadłe do ul. Gdyńskiej przy ul. Sułkowskiego (SW 8B o głębokości 121,3m). Wszystkie studnie posiadają szczelne obudowy, głowice, wąż stalowy z kominkiem wentylacyjnym oraz kurki do poboru próbek wody.

• łączna długość sieci wodociągowej 468 km (żeliwo sferoidalne, polietylen, poli(chlorek winylu)-nieplastifikowany, stal)

• Woda z ujęcia wody przy ul. Westerplatte i ujęcia wody Głobino łącząc się ze sobą w SUW przy ul. Westerplatte podlega procesowi uzdatniania (filtrowanie i napowietrzanie – w wyniku tego procesu usuwane jest żelazo i mangan oraz trafia do komory do redukcji H₂S i CO₂), a następnie magazynowana jest w 2 szczelnych zbiornikach retencyjnych o pojemności 500 m³. Dezynfekcja komór zbiorników retencyjnych odbywa się maksymalnie co 5 lat i jest wykonywana przez pracowników Wodociągi Słupsk specjalnie do tego przeznaczonym środkiem CARELA PLUS.

• Wszystkie zanieczyszczenia stałe przy ujęciach wody gromadzone są poza strefami ochrony bezpośredniej i wywożone są przez firmę z którą miasto/gmina ma podpisaną umowę. Wszystkie strefy są ogrodzone i oznaczone zgodnie z art. 129 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2025 r. poz. 960). Wszelkie dane dotyczące produkcji wody z każdej studni przesyłane są drogą radiową do SUW przy ul. Westerplatte a następnie poddawane są analizie na potrzeby własne.

• Każda studnia należąca do urządzenia zbiorowego zaopatrzana w wodę Słupsk (ujęcie wody Głobino, ujęcie wody przy ul. Westerplatte oraz ujęcie przy ul. Legionów Polskich) posiada zabezpieczenie w przypadku nieplanowanego podniesienia klapy co powoduje uruchomienie alarmu świetlnego i dźwiękowego w dyspozytorni SUW przy ul. Westerplatte.

• Zgodnie z harmonogramem poboru prób na 2025 rok badania jakości wody z wodociągu przeprowadzane w ramach prowadzonego przez organy Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody zaplanowano w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu (parametry grupy A). W 2025 r. (od lutego do grudnia) zaplanowano 90 planowych badań jakości wody w ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody (90 próbek = 84 parametry gr. A, 6 parametry gr. B). Badania w zakresie parametrów grupy A realizowane są przez Laboratorium „Wodociągi Słupsk” (decyzja PPIS w Słupsku Nr 1.GS.2024 z dnia 16.09.2024 r.), natomiast badania w zakresie parametrów grupy B realizowane są przez Laboratorium SGS w Pszczynie.

• Zarządca wodociągu przekazuje sprawozdania z badań zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294). Dotychczasowe wyniki badań jakości wody oraz wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w SŁUPSKU ocena jakości wody Nr 28.HK:2025 z dnia 30.06.2025 r. stwierdza przydatność wody do spożycia: Utrzymanie stanu porządkowego i stanu technicznego wyposażenia umożliwiającego zachowanie właściwego stanu sanitarnego - bez uwag. Rejestr awarii dołączono do protokołu kontroli.

• Budynek stacji wodociągowej oznakowany słownym i graficznym znakiem informującym o zakazie palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U z 2024 r., poz. 1162 ze zm.).

W działalności kontrolowanej jednostki w przedmiotowym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przeprowadzono rozmowę z zarządcą wodociągu aby bezzwłocznie informować PPIS w Słupsku o wszelkich awariach, planowanych modernizacjach oraz o wcześniejszym wystąpieniu do PPIS w Słupsku o udzielenie opinii bądź oceny higienicznej produktów użytych w pracach modernizacyjnych. Zalecenia te dotyczą wszystkich wodociągów eksploatowanych przez zarządcę. Przypomniano również o obowiązkach wynikających z zapisów § 26 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, dotyczących informowania konsumentów o jakości wody w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia, braku przydatności wody do spożycia oraz przydatności wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa. W przypadku stwierdzenia wystąpienia przekroczeń parametrów jakości wody oraz konieczności poinformowania odbiorców, właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny bezzwłocznie opracowuje komunikat dla konsumentów z obszaru którego on dotyczy, a następnie informuje właściwego (wójta; burmistrza; prezydenta miasta) celem dalszego jego rozpowszechnienia. Z kolei podmioty przekazują odbiorcom informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia za pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy oraz na stronie internetowej podmiotów, jeżeli taka strona jest prowadzona.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

NIE STWIERDZONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

4.1 realizować zawarty w uzgodnieniu z PPIS w Słupsku harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody w zakresie częstotliwości i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), oraz przekazywać sprawozdania z przeprowadzonych badań w ramach kontroli wewnętrznej w określonym terminie, zgodnie § 6 pkt 9) wyż. cyt. rozporządzenia;

4.2. wykonywać badania jakości wody każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie, zgodnie z § 6 pkt 1c) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r., poz. 2294).

4.3 mając na uwadze Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego do planowania i działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2025 r. w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych przez pracowników Higieny Komunalnej PSSE w Słupsku, omówiono zagadnienia z zakresu zapewnienia właściwych wymagań dla instalacji wodociągowych oraz zagrożeń i metod zapobiegawczych w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wnieśli/ nie wnieśli** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki/ uzupełnienia do protokołu – naniesiono/ nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/ stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/ nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/ nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

STARSZY ASYSTENT
Szekcji Higieny Komunalnej
PSSE w Słupsku

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Klauzula informacyjna

W związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 19/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określonym w klauzuli dalej jako RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku.

- Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku, zwany dalej „Administratorem” Dane kontaktowe Administratora: 76-200 Słupsk ul. Piotra Skargi 8 tel. 59-8431291,
e-mail: psse.slupsk@sanepid.gov.pl
 - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem pocztowym wymienionym w pkt 1 lub adresem e-mail: iod.psse.slupsk@sanepid.gov.pl
 - Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, w szczególności:
 - realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej tj. sprawowania zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenia działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenia działalności oświatowo-zdrowotnej czyli działań wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) oraz aktów wykonawczych do nich (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust. 2 lit. g, h, i, j RODO).
 - realizacji umów-zleceń i wykonywania badań i analiz laboratoryjnych podanych w Zakresach badań Laboratoriów wchodzących w skład Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Słupsku m.in. badania wody, żywności, badania i pomiary środowiskowe, wykonywania badań z zakresu mikrobiologii medycznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 - obsługi administracyjnej i księgowo-finansowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Stacji w tym nabywania usług i dostaw (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 - obsługi procesów rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO);
 - realizacji umowy, porozumienia dotyczącego odbycia praktyk, stażów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO);
 - Odbiorcą danych będą tylko instytucje/urzędy upoważnione z mocy prawa.
 - Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 - Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach ustawowych bądź o archiwizacji.
 - Podanie danych osobowych jest obowiązkowe gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 - Zgodnie z RODO Przysługuje Państwu prawo do żądania:
 - dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania).
 - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
 - W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
- Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

26.08.2025 r.

„Wodociąg Słupsk” Sp. z o.o.
KIEROWNIK
Działu Produkcji Wody

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

FK_HK_02 nr HK.33.2025.AC

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Podstawa prawna wyłączenia jawności:

Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Art. 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.

Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.

Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek