

Słupsk, dnia 30 września 2026 roku

znak: GKIOŚ.ROŚ.1710.2.2026.MB

WODOCIĄGI SŁUPSK Spółka z o.o.	
WPLYNĘŁO	Nr.
dn. 06 PAŹ. 2026	
DZIAŁ	TERMIN ZAŁĄT.

Klauzula o niejawności informacji zawartych w protokole:

Zawarte w protokole informacje dotyczące danych technicznych, technologicznych, handlowych lub organizacyjnych, których ujawnienie mogłoby naruszać przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych lub danych jednostkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej są zastrzeżone.

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 1/2026

przeprowadzonej w: **Wodociągi Słupsk Sp. z o. o.**

ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk

Podstawa prawna: art. 379 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.), art. 18e ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2024 r. poz. 757), art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2025 r. poz. 1480).

Rodzaj kontroli:

wynikająca z obowiązków organu

Okres objęty kontrolą: **1 stycznia 2025 r. - 31 grudnia 2025 r.**

Kontrolę przeprowadziły w dniu 30 września 2026 r.:

██████████ – kierownik Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku, posiadająca upoważnienie nr 428/2026 z dnia 9 września 2026 r.;

██████████ – podinspektor Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku, posiadająca upoważnienie nr 427/2026 z dnia 9 września 2026 r.

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:

Andrzej Wójtowicz - Prezes Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o. o.

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanego podmiotu udzieli:

[REDAKTOWANO] - Biuro Zarządu „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

**[REDAKTOWANO] - Kierownik Działu Eksploatacji Sieci Wod-Kan
„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.**

**[REDAKTOWANO] - Kierownik Działu Laboratorium „Wodociągi Słupsk” Sp. z
o.o.**

**[REDAKTOWANO] - Kierownik Działu Produkcji Wody "Wodociągi Słupsk"
Sp. z o.o.**

[REDAKTOWANO] - Kierownik Działu Inwestycji „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.

Przedmiot kontroli:

zgodność wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Słupska.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:

„Wodociągi Słupsk” Spółka z o. o. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym - VIII Wydział Gospodarczy Sąd Rejonowy w Gdańsku pod numerem 0000078635 prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska w oparciu o udzielone przez Prezydenta Miasta Słupska zezwolenie z dnia 10 marca 2003 roku znak: GKİOŚ.V.7015-1/03 na podstawie zapisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym i technicznym umożliwiającym bieżącą realizację powierzonych zadań, na które składają się:

- sieci wodociągowe (o długości 246,9 km) i przyłącza (91,88 km) zlokalizowane w granicach Miasta Słupska - łącznie 338,78 km;

- sieci kanalizacyjne (o długości 274,62 km) wraz z przyłączami (42,729 km) – łącznie 317,349 km;
- oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna, przystosowana do głębokiego usuwania związków biogenych w trójfazowym, modyfikowanym procesie Bardenpho eksploatująca instalację zamkniętych komór fermentacyjnych do stabilizacji osadów;
- kompostownia odpadów ulegających biodegradacji, w tym ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z odpadami zielonymi;
- ujęcia wody Westerplatte, Głobino i Legionów Polskich, pracujące w oparciu o 22 studnie głębinowe;
- stacja uzdatniania wody przy ul. Westerplatte w Słupsku o wydajności 20.000 m³/dobę;
- laboratorium badania wody i laboratorium badania ścieków.

W zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych Spółka zobowiązana jest zapewnić zdolność do realizacji dostaw wody w wymaganych ilościach i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odprowadzać ścieki w sposób ciągły i bez zakłóceń przy zachowaniu należytej jakości wody i kontroli parametrów ścieków.

W 2025 r. produkcja wody na potrzeby Miasta Słupska wyniosła 5 785 980 m³ i jest o 0,6% większa od produkcji zanotowanej w poprzednim roku, a zdolność produkcyjna łącznie ze wszystkich ujęć wyniosła 13 726 920 m³. Na terenie aglomeracji miejskiej Słupsk eksploatowane są trzy ujęcia wody: „Westerplatte”, „Głobino” i „Legionów”. Woda surowa z ujęcia „Westerplatte” i „Głobino” tłoczona jest do Stacji Uzdatniania Wody (SUW), gdzie poddawana jest procesom uzdatniania. Natomiast woda surowa pobrana z ujęcia „Legionów” ze względu na dobre parametry jakościowe, wtłaczana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej.

Wydajność stacji Uzdatniania Wody przy ul. Westerplatte, uzdatniającej wodę z dwóch podstawowych ujęć, tj. Głobino i Westerplatte wynosi 20 000 m³/dobę. Woda po zefiltrowaniu przez otwarte filtry pośpieszne wtłaczana jest pompami drugiego stopnia do sieci wodociągowej – do dwóch stref ciśnieniowych. W przypadku awarii stacji uzdatniającej i konieczności zmniejszenia wydajności lub jej wyłączenia, istnieje możliwość zaopatrzenia sieci wodociągowej bezpośrednio z ujęć wody. Na stacji uzdatniania w procesach napowietrzania i filtracji redukowane są zawartości żelaza i manganu w wodzie, przez co również poprawia się mętność i barwa wody.

W roku 2025 Spółka kontynuowała realizację Planu Bezpieczeństwa Dostaw Wody (PBW), działając zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). PBW, jako kompleksowa strategia, zapewnia bezpieczeństwo i jakość wody pitnej od źródła aż do kranu konsumenta, odgrywając kluczową rolę w ochronie zdrowia publicznego.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia planu bezpieczeństwa dostaw wody:

- poprawa komunikacji z zewnętrznymi interesariuszami (np. Inspekcja Sanitarna, Zarządzanie Kryzysowe),
- zwiększenie świadomości załogi oraz wykonawców zewnętrznych,
- skuteczna i niezawodna forma zarządzania dostawą wody w sposób bezpieczny dla odbiorców.

Przyjęte rozwiązania gwarantują, że w sytuacjach awaryjnych, jakie okazjonalnie mogą pojawić się na ujęciach, woda o dobrej jakości w sposób nieprzerwany, w odpowiedniej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem dostarczana jest do sieci wodociągowej w Słupsku. Natomiast zapewnienie właściwej jakości usług w zakresie odprowadzania ścieków jest realizowane przy pomocy utrzymania właściwego stanu instalacji i kontroli pracy urządzeń.

Kontrolowany podmiot na mocy posiadanego zezwolenia jest zobowiązany do prowadzenia:

- ewidencji awarii ich zasięgu i czasu usuwania,
- ewidencji skarg i wniosków,
- ewidencji i archiwum sprawozdań z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce.

Wodociągi Słupsk Sp. z o. o. w formie elektronicznej i papierowej prowadzą kartotekę zdarzeń awaryjnych.

W 2025 roku miały miejsce łącznie 82 awarii przewodów, z czego 48 z nich miało miejsce na przyłączach wodociągowych, były to przewody o średnicy do 80 mm. Wystąpiły również 34 awarie sieci wodociągowych, w tym na przewodach o średnicy 80-100 mm – 24, o średnicy 100-150 mm – 7, o średnicy 150-200 - 3, powyżej 200 - 1.

W eksploatacji systemu wodociągowego nie zaistniała w 2025 roku ani jedna sytuacja wymagająca wprowadzania procedury zarządzania kryzysowego.

Najczęstszymi przyczynami awarii były:

- korozja materiału – 35,

- pęknięcie podłużne – 3,
- pęknięcie poprzeczne – 32,
- uszkodzenie mechaniczne – 1,
- na złączu – 11.

Czas usuwania awarii przedstawia się następująco:

- do 4 godz. - 4,
- od 4 do 8 godz. - 75,
- od 8 do 12 godz. - 2,
- od 12 do 24 godz. - 1,
- pow. 24 godz. - 0.

Przeważająca większość awarii została usunięta w czasie od 4 do 8 godz. Potwierdza to utrzymanie gotowości na odpowiednim poziomie. W przypadkach, gdy czas przerwy w dostawie wody przekraczał 4 godz., woda dostarczana była z zastępczego źródła - specjalnego zbiornika przeznaczonego dla wody pitnej.

W 2025 roku do Spółki z miasta wpłynęło 9 reklamacji. Wszystkie były zasadne. Sześć dotyczyło zniszczeń mienia będącego następstwem awarii wod-kan, jedna uszkodzenia pieca z powodu zanieczyszczonej wody a dwie uszkodzenia pojazdów w tym jedna w związku ze zniszczoną nawierzchnią jezdni przy urządzeniach kanalizacyjnych a druga samoczynnego opadnięcia szlabanu na samochód osobowy. W roku sprawozdawczym od odbiorców usług z Miasta Słupska nie odnotowano skarg na działalność Spółki.

W roku 2025 odnotowano 160 zgłoszenia na telefoniczne pogotowie wodociągowe w sprawach dotyczących zaopatrzenia w wodę Miasta Słupska. Nie odnotowano żadnej skargi na jakość świadczonych usług przez telefoniczne pogotowie wodociągowe.

Analiza zgłoszeń wskazuje, że problemy z jakością wody i ciśnieniem często były powiązane z pracami na sieci wodociągowej, co jest często zjawiskiem naturalnym wpisanym w funkcjonowanie zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. W przypadku braku wody, większość zgłoszeń wynikała z działań podejmowanych przez zarządców nieruchomości i braku komunikowania zamknięć dostaw wody z mieszkańcami.

W 2025 roku na telefoniczne pogotowie wodociągowe zgłaszano następujące sprawy:

- awaria sieci – 58,
- awaria przyłącza – 45,
- awaria podejścia wodomierzowego - 40,
- brudna woda - 7,
- słabe ciśnienie - 8,
- brak wody - 2.

Spółka Wodociągi posiada aplikację BLISKO, dzięki której zainteresowani mieszkańcy mogą na bieżąco dowiedzieć się o wszystkich ważnych dla danej lokalizacji wydarzeniach m.in. o awariach wodociągowych, informacjach o jakości wody, czy cenie za wodę.

Działania związane z prawidłowym opomiarowaniem wody są jednym z priorytetów przedsiębiorstwa i znajdują odzwierciedlenie w bilansie strat wody. Bilans wody sporządzony wg IWA identyfikuje wodę nie przynoszącą dochodu. W ostatnich latach stał się wytyczną do stosowania przez przedsiębiorstwa wodociągowe jednolitych zasad określenia strat i oceny systemów wodociągowych.

W roku 2025 różnica między ilością wody pobranej na ujęciach, a ilością wody sprzedanej wyniosła 839 500 m³. Ilość ta stanowiła 13,46% wody pobranej na ujęciach. W różnicy zawarta jest woda zużyta w obiektach spółki oraz do płukania sieci wodociągowej i czyszczenia kanalizacji sanitarnej. Około 10,3 tys. m³ wody zużyto do celów technologicznych na ujęciu wody i 18,2 tys. m³ na oczyszczalni ścieków. Pobór wody na cele socjalne pracowników przedsiębiorstwa wyniósł 1,0 tys. m³. Wartość wody pobrana do płukania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wyniosła 28,9 tys. m³. Straty pozorne i rzeczywiste wody w sieci wodociągowej wyniosły 780,6 tys. m³, tj. około 13,46%.

Ścieki komunalne z terenu Miasta transportowane są do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ulicy Sportowej 73 w Słupsku, gdzie po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Słupi. W roku 2025 podstawą prawną funkcjonowania obiektu było pozwolenie wodnoprawne wydane Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku znak: GD.RUZ.4210.99.2023.6.MM, której warunki są wiążące w latach 2024-2033.

W 2025 r. z obszaru Miasta Słupska do systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzano 4 998 700 m³ ścieków. Z tego 3 012 300 m³ to ścieki odprowadzane

z gospodarstw domowych, 1 469 600 m³ ścieki przemysłowe (przemysł, w tym z produkcji spożywczej) oraz 514 800 m³ to ścieki socjalne odprowadzone przez pozostałych odbiorców.

Zbieranie ścieków z obszarów leżących w Aglomeracji Słupsk realizowane jest zbiorczą siecią kanalizacyjną zakończoną oczyszczalnią ścieków w Słupsku przy ul. Sportowej. Dotyczy to ścieków powstających na terenie operacyjnym Spółki. W niewielkim stopniu ścieki zbierane są za pomocą przedsiębiorców prowadzących usługi asenizacyjne, w wyniku których nieczystości ciekłe trafiają do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku.

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, uchwałą nr XXVI/420/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Słupsk (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego dnia 4 lutego 2021 r., poz. 450) organ samorządowy ustanowił administracyjną zlewnię ściekową obejmującą Miasto Słupsk, Gminę Redzikowo oraz fragment Gminy Kobylnica.

Podstawowym celem funkcjonowania systemu jest zapewnienie całkowitego przejęcia wytworzonych ścieków oraz ich wymagane oczyszczenie w ramach eksploatacji zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Aktualnie, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym wydajność oczyszczalni w Słupsku (projektowana wydajność ładunkowa) wynosi 389 201 RLM, co umożliwiło przejęcie całkowitego ładunku wygenerowanego w 2025 r. wynoszącego 438 884 RLM. Parametry instalacji i wielkości aglomeracji zostały zaktualizowane w drodze uchwały nr XXVII/383/26 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 marca 2026 r. W roku 2025 na oczyszczalni w Słupsku przystąpiono do realizacji etapu wykonawczego Projektu rozwoju kompetencji energetycznych koordynatora SKB. Zamierzenie jest objęte bezzwrotnym wsparciem w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)- Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne, Część A (wsparcie przedinwestycyjne): Działanie A.1.: Rozwój istniejących klastrów energii, Poddziałanie: A.1a - etap II.

Koncepcja opiera się na potencjale słupskiej oczyszczalni funkcjonującej zgodnie z ideą gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i ma na celu uruchomienie infrastrukturalnego centrum energetycznego, wspierającego transformację energetyczną regionu.

Całkowity planowany koszt projektu: 53 248 242,00 zł.

W ramach realizacji projektu w 2025 r. przystąpiono do następujących prac wykonawczych identyfikowanych przez odrębne zadania:

1. rozpoczęto budowę stabilnych instalacji OZE do wytwarzania energii cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowę instalacji odzysku ciepła ze ścieków oczyszczonych oraz niezbędnej infrastruktury doprowadzenia dolnego źródła i wymiany ciepła na potrzeby fermentacji i produkcji biogazu. Zamawiający rozstrzygnął przetarg na zakup i montaż pompy ciepła o mocy min. 0,5 MW oraz zakup i instalację kotła elektrodowego przekazując wykonawcy plac budowy;
2. dokonano wyłonienia dostawcy i instalatora jednostki kogeneracyjnej o mocy docelowej 1 MWe rozpoczynając prace demontażowe i adaptacyjne pomieszczeń;
3. wraz z końcowym etapem realizacji własnej instalacji PV o mocy 1,6 MW przeprowadzono montaż magazynu energii ME1 o mocy 1 MW i pojemności 2,4 MWh przyłączając baterię do systemu elektroenergetycznego oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem na potrzeby autokonsumpcji. Stopień zaawansowania prac pozwala założyć, iż instalacja zostanie uruchomiona w I kwartale 2026 r.;
4. przy współpracy z firmą Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A. rozpoczęto budowę nowego membranowego zbiornika biogazu o pojemności min. 2500 m³ wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami oraz rozbudową sieci biogazu łączącą instalacje fermentacyjne z magazynem i zespołem kogeneracyjnym. Z końcem roku przystąpiono do prac fundamentowych;
5. Spółka Melbud podjęła prace realizacyjne zmierzające do uruchomienia instalacji do hydrolizy osadów i bioodpadów. Budowa weszła w fazę wykonania zbiornika operacyjnego, równolegle zainicjowano budowę magazynu ciepła na potrzeby bilansowania źródeł wytwórczych;
6. rozpoczęto konfigurowanie od podstaw zintegrowanego systemu zarządzania zasobami energetycznymi (ZSZZE), lokalnym OSDn, oraz obsługą magazynów i pojazdów elektrycznych.

W roku 2025 ukończono budowę nowego magazynu piasku z piaskownika i wykopów w postaci dwóch boksów o pojemności 100 m³. Obiekt zapewni przestrzeń funkcjonalną dla intensyfikacji gromadzenia odpadów i ponownego ich wykorzystania. Bezpośrednim celem jest ukazanie wysokiego wskaźnika zagospodarowania odpadu o kodzie 19 08 02 na potrzeby własne.

Równolegle Spółka Engie EC Słupsk przy współpracy z Wodociągi Słupsk rozpoczęła budowę pompy ciepła o mocy 6,6 MW wraz z wysokosprawną kogeneracją 3,0M, a także ciepłociągiem łączącym oczyszczalnię z kotłownią rejonową przy ul. św. Klary z Asyżu. Inwestycja pozwoli na wykorzystywanie potencjału energetycznego ścieków oczyszczonych i biogazu w procesie dekarbonizacji i modernizacji systemu ciepłowniczego. Do końca roku 2025 zrealizowano prace związane z ułożeniem ciepłociągu wraz z przejściem pod dnem rzeki Słupi oraz fundamentowaniem i pierwszą kondygnacją budynku operacyjnego. Rozpoczęto również przystosowanie dotychczasowego zbiornika wód do pełnienia funkcji magazynu dolnego źródła oraz budowę zbiornika zastępczego.

Przychody wynikające ze współpracy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym zmniejszą koszty oczyszczalni ścieków w słupskiej oczyszczalni.

W 2025 roku wystąpiło 11 awarii na sieci kanalizacji sanitarnej - 1 wskutek prowadzenia robót budowlanych, 9 spowodowane było rozszczelnieniem studni. Na przyłączach kanalizacyjnych - 6 awarii. W związku z tym, że znaczna większość awarii spowodowana była rozszczelnieniem studni ich usunięcie nie spowodowało poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu miejskiej sieci kanalizacyjnej. W 2025 roku wystąpiło 17 awarii przewodów kanalizacyjnych (11 na sieci, 6 na przyłączach kanalizacyjnych) oraz 212 zatorów w przewodach kanalizacyjnych, z tego 94 było w sieci kanalizacyjnej oraz 118 w przyłączach kanalizacyjnych.

Największy wpływ na wskaźnik awaryjności sieci kanalizacyjnej ma ilość zatorów. Jednym z głównych powodów ich powstawania jest duża ilość tłuszczu odprowadzanego do urządzeń kanalizacyjnych. Spółka egzekwuje w zakładach przemysłowych i gastronomii wymóg wyposażania instalacji w urządzenia podczyszczające oraz zorganizowała system odbioru odpadów tłuszczowych zatrzymywanych na separatorach w oczyszczalni ścieków w Słupsku.

Zapewnienie właściwej jakości usług w zakresie odprowadzenia ścieków jest realizowane przy pomocy utrzymywania właściwego stanu instalacji i kontroli pracy urządzeń.

Według ustalonego harmonogramu, w oparciu o wytyczne ustawowe oraz zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748). Spółka prowadzi monitoring jakości wody obejmujący badania fizykochemiczne i bakteriologiczne. Nadzór dotyczy poszczególnych ujęć wody, stacji uzdatniania i sieci wodociągowej.

Spółka dysponuje dwoma specjalistycznymi laboratoriami:

- laboratorium badania wody zlokalizowanym na obiektach działu Produkcji wody przy ul. Bohaterów Westerplatte 54B - prowadzące badania w zakresie jakości wody;
- laboratorium badania ścieków zlokalizowanym na obiektach oczyszczalni ścieków Słupsku przy ul. Sportowej 73 - prowadzące badania jakości wody, ścieków, osadów i kompostu.

Laboratorium zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadaniem systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 1079 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz wysokimi kwalifikacjami swojego personelu sprawdzanymi poprzez udział w badaniach biegłości. Laboratorium posiadając certyfikat umożliwia niezależne wiarygodne prowadzenie badań laboratoryjnych, zarówno w zakresie tzw. nadzoru własnego, zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również w zakresie usług zleconych. Ponadto, Laboratorium Badania Wody posiada system jakości zatwierdzony przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Słupsku w Słupsku w zakresie prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wyposażenie obu laboratoriów umożliwia wykonywanie ponad 80 oznaczeń, z czego dla 38 najważniejszych oznaczeń laboratorium posiada akredytację. Laboratorium posiada również akredytacje na pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia i ścieków.

Laboratorium Badania Wody wykonało 1678 oznaczeń fizyczno-chemicznych i 978 oznaczeń mikrobiologicznych. Liczba ta dotyczy badań próbek wody pochodzącej z sieci wodociągowej, wody ze stacji uzdatniania wody, ujęć wody, piezometrów oraz wody z cystern dowożących wodę, a także badań wykonanych po awariach na sieci wodociągowej (próbki pochodziły z Miasta Słupska i gminy Kobylnica).

Laboratorium Badania Ścieków wykonało 8277 oznaczeń fizyczno-chemicznych. Liczba ta dotyczy badań próbek ścieków, osadów, odcieków i kompostu, wykonanych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków (w tym badania wykonane na potrzeby lokalnych oczyszczalni ścieków w gminie Kobylnica, kontroli zakładów przemysłowych) oraz wody z eksploatowanych ujęć wody.

W Spółce w roku 2025 zostały przeprowadzone kontrole przez niżej wymienione jednostki:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Protokół Kontroli Nr RUK – 847 z dnia 24.01.2025 r.

- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HP.35.2025.AK z dnia 11.06.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.26.2025.AC z dnia 12.06.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.28.2025.AC z dnia 10.07.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.29.2025.AC z dnia 10.07.2025 r.
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Protokół Kontroli z dnia 20.08.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.32.2025.AC z dnia 26.08.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.33.2025.AC z dnia 26.08.2025 r.
- Urząd Miejski w Słupsku – protokół kontroli nr 1/2025 z dnia 06.10.2025 r.
- Ministerstwo Klimatu i Środowiska – informacja pokontrolna KPOD.03.12-IP.05-0084/23-001-INF z dnia 17.10.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.39.2025.AC z dnia 22.10.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.40.2025.AC z dnia 22.10.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.41.2025.AC z dnia 22.10.2025 r.
- Komenda Miejska Straży Pożarnej w Słupsku – Protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 21.11.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.43.2025.AC z dnia 11.12.2025 r.
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna – Protokół Kontroli Nr HK.44.2025.AC z dnia 11.12.2025 r.
- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Protokół Kontroli Nr SLU 411/2025 z dnia 18.12.2025 r.

Spółka jest obowiązana przedkładać Prezydentowi Miasta Słupska w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie za rok ubiegły z realizacji skarg i wniosków, występujących awariach, wnioskach pokontrolnych kontroli zewnętrznych, jakości świadczonych usług i egzekwowania opłat. Do sprawozdania za rok 2025 Prezydent Miasta Słupska nie wniósł uwag.

W roku 2025 obowiązywały taryfy ustalone na podstawie przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Od roku 2018 organem regulacyjnym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, który sprawuje obowiązki organu zatwierdzającego taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz prowadzi postępowania związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.

Zgodnie z Decyzją nr KWT.70.218.2023 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 października 2023 roku w okresie 2 listopada 2023 roku ÷ 1 listopada 2026 roku obowiązywać będą następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Terminy obowiązywania taryf w roku sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

Na obszarze Miasta Słupska:

- od 02.11.2023r. zgodnie z decyzją nr KWT.70.218.2023 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 października 2023 r.

Taryfy spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy zatwierdzone zostały na okres trzech lat.

Wskaźnik ściągłości należności za wodę i ścieki jest wyliczany jako iloraz sumy wpłat dokonanych za usługi wodociągowe i kanalizacyjne do danego dnia do przychodów brutto z tytułu usług wodociagowych i kanalizacyjnych w roku (w %). Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu usług wod-kan wynosi 14 dni, natomiast wskaźnik ściągłości należności sprzedaży usług dla Miasta Słupska to 99,9%.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

W ramach prowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Spółka z o. o. „Wodociągi Słupsk” prowadzi zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Słupska zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu

wydanym przez Prezydenta Miasta Słupska w dniu 10 marca 2003 roku znak: GKIOŚ.V.7015-1/03.

Brak zaleceń pokontrolnych.

Kontrolowany wnioś uwagi do protokołu.

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi w terminie 7 dni.

Niniejszy protokół sporządzono w **2 jednobrzmiących egzemplarzach** i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu dwustronnie parafowano. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją **7**.

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi.

Słupsk, dnia 30 września 2026 r.

.....
podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego podmiotu

PODINSPEKTOR KIEROWNIK REFERATU

.....
podpisy i pieczęcie kontrolujących

Informacja o wyłączeniu jawności informacji publicznej na podstawie art. 8 ust. 5 o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).
Podstawa prawna wyłączenia jawności:
Art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
Podmiot, którego dotyczy wyłączenie jawności: ochrona prywatności osób fizycznych.
Zakres wyłączenia: imiona i nazwiska oraz podpisy osób fizycznych.
Osoba dokonująca wyłączenia jawności: Inspektor Ochrony Danych Piotr Piątek